

Primljeno: 9. IX 13  
Broj: 350-01/13-140

POŠTARINA PLAĆENA  
HP-u d.d. U POŠTANSKOM  
UREDU 51500 KRK



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I  
ZAŠTITU OKOLIŠA  
Ispostava Krk

Urbroj: 76-13-4  
Ovo je rješenje pravomoćno-izvršno  
od 08.10.13  
U Krku, 15.10.13.  
Službena osoba



KLASA: UP/I°-350-05/13-04/3  
URBROJ: 2170/1-03-04/3-13-12  
Krk, 09.09.2013. godine

Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša u Primorsko-goranskoj županiji, Ispostava Krk, na temelju članka 105. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), rješavajući po zahtjevu investitora Ponikve d.o.o. Krk, Vršanska 14a, izdaje

### IZMJENU I DOPUNU

Lokacijske dozvole Klasa UP/I 350-05/06-01/505, Urbroj 2170-83-01-07-13-VT od 15.06.2007. godine

1. Lokacijska dozvola Klasa UP/I 350-05/06-01/505, Urbroj 2170-83-01-07-13 od 15.06.2007. godine dopunjuje se na način da je **sastavni dio** iste dozvole uz već ovjereno idejno rješenje i **Idejni projekt broj RN 74906/1.1.**, izrađen po Fluming d.o.o. Rijeka / ovlaštenu inženjera građevinarstva Vedrana Vrtodušić Mihelčić/, a izmjena se odnosi na dio trase tlačnog cjevovoda položenog u trupu županijske ceste ŽC 5125 u duljini od 1310,00 m, prikazanog u navedenom idejnom projektu (tlačni cjevovod položen je umjesto u sjevernom dijelu trupa ceste, u južnom dijelu, a promjer cijevi umjesto DN 200 mm, je DN 150 mm).
2. Izmjena i dopuna odnosi se na sve točke izdane lokacijske dozvole, u onom dijelu koji se odnosi na dio trase koji se ovom izmjenom i dopunom mijenja.
3. Sastavni dio ove Izmjene i dopune lokacijske dozvole su
  - Vodopravni uvjeti Klasa UP/I 325-01/13-07/4526, Urbroj 374-23-3-13-2 od 07.08.2013.
  - Posebni uvjeti izdani od HEP ODS, Elektroprimorje Rijeka, broj i znak 401206-16788 od 22.08.2013.
  - Posebni uvjeti Županijske uprave za ceste Klasa 340-09/13-04/140 od 23. kolovoza 2013. godine
4. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole vrijede za vrijeme važenja izdane lokacijske dozvole, a investitor je dužan u roku od dvije godine od pravomoćnosti dozvole ishoditi izmjenu i dopunu potvrde glavnog projekta na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( Narodne novine Rh broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 ).

## Obrazloženje

Investitor Ponikve d.o. o. Krk, Vršanska 14 , podnio je ovom tijelu zahtjev za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole navedene u izreci.

Zahtjevu su priloženi:

- idejni projekt naveden u izreci
- presliku pravomoćne lokacijske dozvole koja je predmet izmjene
- kopije katastarskih planova ( uvezane u idejni projekt ) izdane po tijelu nadležnom uza poslove katastra
- Vodopravne uvjete navedene u izreci ove Izmjene i dopune
- izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu sa važećom prostornoplanskom dokumentacijom ( uvezana u idejni projekt )

Područje zahvata regulirano je Prostornim planom uređenja Grada Krka ( Službene novine 7/07, 41/09, 28/11), te Prostornim planom uređenja naselja Punat ( Službene novine PGŽ broj 33/10, Pročišćeni tekst). Dio trase obuhvaćen ovom Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole usklađen je s kartografskim prikazima važeće prostornoplanske dokumentacije te odrednicama kojima je propisana neposredna odredba za zahvate odvodnje.


Posebni uvjeti i prethodne suglasnosti pribavljeni su sukladno čl. 109. Zakona o prostornom uređenju i gradnji o čemu spisu prileži zapisnik s održanog uvida u idejni projekt godine, te naknadno dostavljena pisana očitovanja koja sadrže posebne uvjete nadležnih tijela kako je navedeno u točki I.7. ove lokacijske dozvole. Predstavnik za MUP izjavio je na zapisnik da mjere zaštite od požara treba projektirati i izvesti sukladno pozitivnim pravnim propisima RH. Sanitarni inspektor na zapisnik je izjavio da na idejni projekt nema primjedbi.

HEP i ŽUC u spis predmeta naknadno su dostavili pisana očitovanja , odnosno posebne uvjete koji čine sastavni dio ove izmjene i dopune.

Ovo tijelo je u temeljem članka 111. **Zakona o prostornom uređenju i gradnji pozvalo javnim pozivom pozvalo stranke u postupku.**Navedeni je poziv objavljen u Novom listu, te izložen na oglasnoj ploči ovog tijela. Pozivu se odazvala Općina Punat, putem svog predstavnika Antona Orlića. Predstavnik Općine Punat zatražio je rok od 8 dana za dostavu pisanog očitovanja, međutim isto nije do dana pisanja ovog rješenja u spis predmeta dostavljeno.

Pozivu su se odazvali predstavnici Marine Punat d.o.o. Ivan Žic i Dragutin Žic, te u ostavljenom roku dostavili pisano očitovanje u spis predmeta. U istome u bitnome navode da ih zanimaju razlozi izmještanja predmetnog cjevovoda, te smanjenja promjera tlačnog cjevovoda sa DN 200 mm na DN 150 mm, a smatraju da izvedba cjevovoda predviđenog predmetnim idejnim projektom može dovesti do izlivanja fekalne kanalizacije u more.

U pogledu navoda stranke, ovo tijelo napominje da razlozi zatraženih izmjena i dopuna nisu od utjecaja na donošenje drugačije odluke o ovoj upravnoj stvari, te da ovo tijelo u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole odlučuje da li je predmetni zahvat usklađen sa važećom prostornoplanskom dokumentacijom te pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske . Proračuni koji se odnose na promjer cjevovoda i na nepropusnost istog, kao i zaštita od izlivanja u more, predmet su razrade u



glavnom projektu koji je investitor dužan izraditi i priložiti uz zahtjev za izdavanje izmjene i dopune glavnog projekta.

Kako je u postupku utvrđeno da su svi uvjeti za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole ispunjeni, to je ovo tijelo donijelo odluku kao u izreci.

Nakon tako provedenog postupka utvrđuje se da su ispunjeni uvjeti iz članka 108. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, te je riješeno kao u izreci.

Upravna pristojba prema Tar. br. 1. i 62. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/2010, 69/2010, 126/11), u iznosu od 1500,00 kuna naplaćena je, a državni je biljeg u iznosu 20,00 kuna na zahtjevu poništen.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**


Protiv ove lokacijske dozvole može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u roku od 15 dana od dana primitka iste.

Žalba se predaje ovom Odjelu pismeno, neposredno ili preporučeno poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna prema Tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama.

VODITELJ ISPOSTAVE

Vlado Kirinčić, mag.ing.aedif.




#### **DOSTAVITI: AR**

1. Ponikve d.o.o. krk, Vršanska 14
2. Marina Punat d.o.o., Puntica 7
3. Općina Punat
4. Oglasna ploča, 8 dana
5. Pismohrana, ovdje

#### **NA ZNANJE:**

1. Grad Krk



HRVATSKE VODE  
VODNOGOSPODARSKI ODJEL  
ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA  
51000 Rijeka, Đure Šporera 3

*Zec*

Telefon: 051/66 64 00  
Telefax: 051/33 69 47

Klasa: UP/I-325-01/13-07/4526  
Urbroj: 374-23-3-13-2/DG/  
Rijeka, 7.8.2013.

Primljeno: 9.VIII/13
Red broj: 363-01/13-14/12
U.V. 16-13-3

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, temeljem članka 143. stavka 7. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13), u povodu zahtjeva komunalnog društva "PONIKVE" d.o.o. Krk, Klasa:363-01/13-14/12 Urbroj: 2142-05/12-13-2 od 6. kolovoza 2013. godine, radi izdavanja vodopravnih uvjeta u smislu odredbi članka 143. stavka 2. Zakona o vodama, nakon pregleda dostavljene tehničke dokumentacije, izdaju slijedeće

### VODOPRAVNE UVJETE

za izradu tehničke dokumentacije za gradnju fekalne kanalizacije naselja Korniće, čiji investitor je komunalno društvo "Ponikve" d.o.o. Krk.

1. U glavnom projektu potrebno je prikazati hidraulički proračun kanalizacijskog sustava za odvodnju fekalnih otpadnih voda ( kolektori, crpna postaja, tlačni cjevovod) s dokazom da postojeći kolektor fekalne kanalizacije (na koji se priključuje npredmetna fekalna kanalizacija naselja Korniće) i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda mogu nesmetano prihvatiti dodatne količine fekalne otpadne vode.
2. Sustav odvodnje komunalnih otpadnih voda naselja Korniće mora biti vodonepropustan. Kolektorska mreža se mora projektirati i graditi tako da se osigura njena vodonepropusnost sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610, tlačni cjevovod sukladno normi Opskrba vodom – zahtjevi za sustave i dijelove izvan zgrada HRN EN 805, a crpna stanice se mora projektirati i graditi tako da se osigura njena vodonepropusnost sukladno normi Opskrba vodom-zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode HRN EN 1508.
3. U crpnoj stanici predvidjeti radnu i pričuvnu crpku i rezervni izvor napajanja crpki.
4. Budući da se radi u zatvorenom zaljevu i vrlo plitkom moru ne dozvoljava se izvođenje preljeva iz crpne stanice već je potrebno izvesti retencijski sigurnosni prostor za akumulaciju dotoka u slučaju zastoja rada crpne stanice, kako je to predviđeno idejnim projektom, što mora biti opisno i grafički prikazano u glavnom projektu.
5. Izgradnjom kolektorske mreže i njim pripadajućih crpnih stanica ne smije se izazvati erozija okolnog terena.U slučaju štete izazvane izgradnjom kolektorske mreže investitor je dužan otkloniti i nadoknaditi nastalu štetu.

6. Na križanjima kolektorske mreže s prometnom infrastrukturom investitor je dužan zaštititi kolektorsku mrežu, a na mjestima križanja s vodovodnom infrastrukturom križanja izvesti u skladu s uzancama struke. U glavnom projektu potrebno je prikazati detalj križanja trase kolektora s ostalom infrastrukturom (prometnice, vodovod i dr.).
7. U slučaju križanja trase gravitacijskog ili tlačnog kolektora s koritom povremenih vodotoka tjeme cjevovoda mora biti minimalno 1,20 m ispod dna nereguliranog korita, a 0,80 m ispod dna reguliranog korita. Ukoliko je kolektor smješten u trupu prometnice koja premošćuje korito tada se ne moraju poštivati navedeni uvjeti.
8. Investitor je dužan na tehničkom pregledu građevine Povjerenstvu predložiti zapisnik o dobivenim rezultatima provedenog ispitivanja vodonepropusnosti izvedenog sustava odvodnje komunalnih otpadnih voda naselja Korniće, te rezultate o njegovoj strukturalnoj stabilnosti i osiguranoj funkcionalnosti sukladno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11). Ispitivanje vodonepropusnosti mora obaviti ovlaštena pravna osoba koja ispunjava uvjete propisane člankom 2. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 1/11) i koja ima Rješenje sukladno članku 8. istoga pravilnika.
9. Tehničkom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuće mjere, da izvođenjem radova za koje se izdaju vodopravni uvjeti ne dođe do šteta i nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.
10. Ovim vodopravnim uvjetima prestaju važiti izdani vodopravni uvjeti klasa: UP/I-325-06/06-01/1372 urbroj: 374-23-1-07-02/LKD od 5.1.2007. godine.
11. Ovi vodopravni uvjeti mogu se izmjeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi, a zainteresirana stranka podnese dokumentirani zahtjev.
12. Ovi vodopravni uvjeti važe u razdoblju važenja lokacijske dozvole.

## O B R A Z L O Ž E N J E

Uz zahtjev je dostavljena slijedeća dokumentacija :

IDEJNI PROJEKT

Broj projekta: RN 74906/1.1

Investitor: PONIKVE d.o.o. Krk

Vrsta projekta: Građevinski projekt

Razina obrade: Idejni projekt za izmjenu lokacijske dozvole

Građevina: Fekalna kanalizacija naselja Korniće

Projektant: Vedrana Vrtođušić Mihelčić, dipl.ing.građ.

FLUM-ING d.o.o. Rijeka

Datum: srpanj 2013.

Iz dostavljenog idejnog projekta vidljivo je da je došlo do promjene osnovnog idejnog projekta, na temelju kojeg su Hrvatske vode izdale vodopravne uvjete (klasa: UP/I-325-06/06-01/1372 urbroj: 374-23-1-07-02/LKD od 5.1.2007. godine) za izradu tehničke dokumentacije za građenje fekalne kanalizacije naselja Korniće.

Promjena se sastoji u prelokaciji trase tlačnog cjevovoda (Duktile DN 150 mm, L=1 310,00 m), koji se s obzirom na idejni projekt „Rekonstrukcije dijela županijske ceste ŽC 5125, dionica Dunat-Punat“, premješta u južni dio trupa prometnice, a ne ostaje u sjevernom dijelu kako je to bilo predviđeno osnovnim idejnim projektom.

Ta promjena ne utječe bitno na vodni režim i izdane vodopravne uvjete, ali s obzirom da su se od dana kad su izdani vodopravni uvjeti desile promjene u zakonskoj regulativi iz područja vodnoga gospodarstva i u samom nazivlju Hrvatskih voda prišlo se izdavanju novih vodopravnih uvjeta i stavljanju van snage već izdanih vodopravnih uvjeta.

Vodonepropusna izvedba predmetne kolektorske mreže i njoj pripadajuće crpne stanice i tlačnog voda te dokazi o njihovoj vodonepropusnosti uvjetovani su investitoru sukladno članku 68. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11).

Način projektiranja, građenja i ispitivanje vodonepropusnosti kolektora, crpne stanice i tlačnog voda te njihove strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti uvjetovani su investitoru sukladno članku 3., 4. i 5. Pravilnika o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11), a pravna osoba koja može obavljati radove ispitivanja vodonepropusnosti uvjetovana je investitoru sukladno članku 2. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 1/11).

Investitoru je uvjetovano da sukladno članku 6. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10) gradnjom kanalizacijskog sustava odvodnje naselja Kornić ne smije izazvati eroziju okolnog terena.

Sukladno navedenom valjalo je riješiti kao u dispozitivu.

Upravna pristojba u iznosu od 320,00 kn, u skladu s Tar. br. 1., Tar. Br. 2. i Tar. Br. 54. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08. i 20/10.), uplaćena je u korist računa RH - Prihod državnog proračuna.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEK**

Protiv ovih vodopravnih uvjeta stranka može izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede, Upravi vodnoga gospodarstva - Zagreb putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3 Rijeka, u roku od 15 dana od primitka istih. Žalba se Vodnogospodarskom odjelu za slivove sjevernog Jadrana predaje neposredno ili putem pošte, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Žalba se taksira sa 50,00 Kn u skladu s Tar.br.3. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08. i 20/10.).

**Voditelj postupka :**

Davor Gergorić, ing. građ.



**ELEKTROPRIMORJE RIJEKA**

POGON KRK  
51500 Krk, Ulica braće Juras 11

TELEFON • 051 • 204-111  
TELEFAKS • 051 • 880-808  
POŠTA • 51500 • SERVIS  
ŽIRO RAČUN • 2402006-1400273674

REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I  
ZAŠTITU OKOLIŠA  
Ispostava Krk

NAŠ BROJ I ZNAK **401206-16788 / EV**

VAŠ BROJ I ZNAK **Klasa: UP/1360-05/13-04/3**  
**Urbroj: 2170/1-03-04/3-13-3**  
**Krk, 06.08.2013.**

PREDMET **fekalna kanalizacija naselja Komić -  
posebni uvjeti**

DATUM **22.08.2013.**

Temeljem vašeg zahtjeva, naš ur. broj 33366 od 22.08.2013. godine, i prema priloženom Idejnom projektu broj RN 74906/1 izrađenog po FLUM-ING d.o.o. Rijeka / ovl. ing. građ. Vedrana Vrtodušić Mihelčić, za zahvat u prostoru: fekalna kanalizacija naselja Komić, dajemo slijedeće uvjete:

**POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRAĐEVINE**

Nema posebnih uvjeta na lokaciju građevine

**MJESTO I NAČIN PRIKLJUČENJA GRAĐEVINE NA MREŽU HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.**

Uvjeti priključenja definirati će se u Prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti (PEES) i Ugovoru o priključenju, a na osnovi članaka 32. – 38. Zakona o energiji (NN, br. 68/01, 177/04, 76/07 i 120/12); Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (NN, br. 14/06); Pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN br. 28/06) i Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06).

Upućujemo investitora građevine da Zahtjev za PEES podnese u tijeku izrade elektro projekta instalacija kao sastavnog dijela glavnog projekta.

S poštovanjem!

Direktor ELEKTROPRIMORJA Rijeka

  
dr. sc. Vitomir Komen, dipl.ing.el.

HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB  
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE  
ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**  
Rijeka, Nikole Tesle 9/X

Klasa: 340-09/13-04/140  
Ur.broj: 2170-02-06-13-2  
Rijeka, 23. kolovoz 2013.

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**  
Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša  
**ISPOSTAVA KRK**  
Trg bana J. Jelačića 3  
51500 Krk

Predmet: Za postupak izdavanja izmjene lokacijske dozvole  
za izgradnju FEKALNE KANALIZACIJE NASELJA KORNIĆ po  
zahtjevu investitora PONIKVE d.o.o. Krk,  
Vaš broj po predmetu klasa: UP/I-350-05/13-04/3

Vezano na dostavljeni poziv klasa: UP/I-350-05/13-04/3 ur.broj: 2170/1-03-04/3-13-3 od 6. kolovoza 2013. godine sukladno članku 106. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07) radi ishoda rješenja za izmjenu lokacijske dozvole za izgradnju FEKALNE KANALIZACIJE NASELJA KORNIĆ po zahtjevu investitora PONIKVE d.o.o. Krk, a odnoseći se na radove u cestovnom zemljištu i zaštitnom pojasu javne ceste Ž 5125 dionica Dunat-Punat, izvršili uvid u idejni projekat izrađen po FLUM-ING d.o.o. Rijeka elaborat: RN 74906/1.1 od srpnja 2013. godine.

Uvidom u projekat utvrđeno je da se predmetna građevina od ranije obrađenog izmiješta iz trupa ceste na prostor buduće šetnice usklađeno sa projektom rekonstrukcije ceste sa čime smo u cjelosti suglasni. Sanaciju trupa ceste kod prijelaza instalacije sa južne na sjevernu stranu nasuprot marine nakon hotela KANAJT u Puntu potrebno je planirati sukladno Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (IGH – 2001).

S poštovanjem,

Ravnatelj:

GEORG VEŽELIĆ, dipl.ing.građ.

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Odjel za održavanje i zaštitu cesta
3. Arhiva, ovdje

Primljeno :	29.8.2013
Klasifikacija i lokacija	Ustr.jed.
UP/I-350-05/13-04/3	03-04 3
Urudžbeni broj	Pril   Vrij
376 -13-10	

